



Municipio Autónomo de San Juan

Gobierno de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Juan | **Secretaría Municipal**

DIVISIÓN DE SUBASTAS

17 de noviembre de 2021

A D D E N D U M #1

Solicitud de Propuestas RFP-2022-014 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Cisternas para todas las dependencias del Municipio Autónomo de San Juan"

Como parte del **Addendum #1** se notifican las preguntas formuladas por el licitador Manuel Colón Electrical y las contestaciones emitidas por la Oficina de Secretaría Municipal, refiérase a documentos adjuntos.

Este documento forma parte inherente de esta Subasta y debe ser sometido junto con su oferta. Todos los demás requerimientos y los requisitos de los documentos quedan inalterados y prevalecen en todas sus partes.

La omisión de los licitadores en tomar nota de este "Addendum" o de otro posterior, no lo releva de responsabilidad de cumplir con todas las condiciones aquí establecidas y puede constituir una informalidad en la Subasta que pueda estar sujeta a descalificación.

Atentamente;



Ivonne Rodríguez Gutiérrez
Directora Auxiliar
División de Compras y Subastas

RECIBIDO POR: _____ FECHA: _____



MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN
GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL

17 de noviembre de 2021

Ivonne del Carmen Rodriguez
Directora Compras y Subastas


Noel Mercado Delgado
Secretario Municipal


Kevin M Creso, PE
Ingeniero III
Oficina Secretaría Municipal

Respuesta al comunicado de Manuel Colón Electrical referente a Subasta RFP 2022-014-“Servicio de Mantenimiento y Reparación de Cisternas para Todas las Dependencias del Municipio Autónomo de San Juan”

A continuación la respuesta al comunicado enviado por el licitador Manuel Colón Electrical en relación a la subasta en referencia.

Comunicado:

“Le estamos informando sobre las paginas num 23 a las 26 del formulario de Licitacion no estan especificadas las cantidades de cisternas por cada localidad, al igual que la capacidad de cada una de ellas y sus motores. Solo indica un numero uno (1) en cada localidad.

Por ejemplo:

Centro Urbano tiene 4 cisternas

Hill Brothers tiene 4 cisternas

Hay localidades con 1 hasta 4 cisternas con diferentes capacidades de galones como tambien hay localidades hasta con 3 motores.”



Respuesta:

Se aclara que el formulario de licitación lo que indica es el número de **sistemas** y no de cisternas que hay en cada localidad. Para el detalle de cuantos tanques de almacenamiento, cuantos motores, etc., componen cada sistema, el licitador debe referirse al apéndice B del pliego. En este apéndice encontrará la información detallada con descripción y fotos de los componentes del sistema para cada una de las localidades.

Siguiendo su primer ejemplo, encontrará en el apéndice B que la localidad 56, Centro Urbano de Condado, describe que el sistema se compone de 4 tanques cilíndricos verticales de 170 galones c/u, tanque presurizado y motor/bomba. En el detalle de los componentes podrá encontrar fotos de estos componentes así como la marca y modelo de los equipos que están etiquetados.

Todo licitador debe examinar estos informes para determinar su precio de oferta. De tener dudas, o considerar que la información es insuficiente, el pliego provee la localización y número de contacto para que pueda coordinar una visita para ver el equipo.